



Magistrát města České Budějovice

Odbor ochrany životního prostředí
nám. Přemysla Otakara II. 1/1



digitálně podepsal:
Mika Svatopluk Ing.
05.10.2022 13:32
cert: PostSignum Qualified CA 4
sn: 1 57 D 5F

Magistrát města České Budějovice
Odbor ochrany životního prostředí
nám. Přemysla Otakara II. 1/1
370 92 České Budějovice

Viz rozdělovník:

Internet: <http://www.c-budejovice.cz>

Značka: OOZP/9505/2022 Stu
Č. j.: OOZP/9505/2022-2

Vyřizuje:
Ing. Šturmová, DiS.

Tel.:
386 801 103

E-mail:
sturmovaj@c-budejovice.cz

Datum:
04. 10. 2022

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ STAVBY VODNÍHO DÍLA – VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Obec Římov, IČO 00245402, Náměstí J. Gurreho 2, 373 24 Římov, kterého zastupuje společnost
EKOECO s.r.o., IČO 25184750, Senovážné nám. 1/240, 370 01 České Budějovice

(dále jen "žadatel") podal dne 26. 08. 2022 žádost o vydání společného povolení na stavbu:

„Branišovice - odkanalizování obce“

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 70, parc. č. 1685/3, 1685/5, 1688/2, 1717/14, 1730/1, 1734/3, 1734/8, 1736/7, 1738, 1739/3, 1801/1, 1869/7, 1870/6, 1879, 1880, 1933/2, 1933/3, 1933/6, 1933/7, 3198/22, 3202/1, 3202/2, 3202/4, 3203/1, 3206, 3207/3, 3213, 3214/1, 3291/1, 3291/5, 3291/6, 3303/2, 3318 v katastrálním území Branišovice u Římovu. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné územní a stavební řízení (dále jen "společné řízení").

Stavební objekty:

SO 01 – Splašková kanalizace – gravitační

- Kanalizační stoka DN 300 127,8 m
- Kanalizační stoka DN 250 2378,2 m
- Prefabrikovaná železobetonová šachta – 76 ks
- Obnova komunikace cca 3100 m²

SO 02 – Splašková kanalizace – výtlač

- Výtlač DN 80 318,6 m
- Výtlač DN100 113,9 m
- Čerpací stanice 2kpl

SO 03- Přípojky kanalizace

- PVC DN 200 53 ks délka cca 216 m

SO 04 – Vodovod

- Vodovodní řad PE 100 Rc D90/5,4 mm SDR17 PN 10 224,7 m
- Podzemní hydrant DN80 2 ks
- Obnova komunikace cca 15 m²

SO 05 – Přeložka NN

- Přeložka kabelu NN délka 115 m

PS 01 Část strojní

- Vystrojení čerpací stanice 2kpl

PS 02 Část elektro

- Rozvody NN 1kpl

Přibližné souřadnice stavby S-JTSK:

Vytyčení kanalizace	Y [m]	X [m]	Vytyčení kanalizace	Y [m]	X [m]
ČS stáv	756190,94	1179377,94	ŠE1	755408,95	1179592,68
ŠA0	756177,84	1179372,83	ŠE2	755408,25	1179557,61
Š1	756167,63	1179383,38	ŠE3	755411,81	1179518,00
ŠA2	756202,14	1179416,82	ŠE4	755413,99	1179493,85
ŠA3	756211,50	1179433,31	ŠF1	755406,40	1179677,98
ŠA4	756211,99	1179456,02	ŠF2	755403,95	1179727,92
ŠA5	756208,67	1179469,71	ŠF3	755394,92	1179775,55
ŠA6	756202,58	1179486,20	ŠF4	755383,35	1179824,19
ŠA7	756171,27	1179535,11	ŠG1	755342,29	1179639,83
ŠA8	756158,01	1179547,71	ŠG2	755352,39	1179665,16
ŠA9	756145,53	1179554,49	ŠH1	755242,14	1179798,85
ŠA10	756127,78	1179559,03	ŠH2	755279,31	1179815,50
ŠA11	756089,00	1179568,95	ŠH3	755328,26	1179824,33
ŠA12	756071,96	1179566,37	ŠH4	755364,52	1179830,66
ŠA13	756048,86	1179551,22	ŠI1	755159,12	1179834,26
ŠA14	756031,94	1179549,31	ŠI2	755151,77	1179883,70
ŠA15	756011,34	1179556,25	ČS2=ŠJ1	755364,85	1180062,37
ŠA16	755992,35	1179572,92	ŠJ1	755367,34	1180060,84
ŠA17	75588,45	1179587,02	ŠJ2	755364,98	1180033,43
ŠA18	755985,92	1179624,66	ŠJ3	755362,86	1179983,07
ŠA19	755954,09	1179657,49	ŠJ4	755367,64	1179947,96
ŠA20	755919,23	1179686,87	ŠJ5	755372,74	1179912,46
ŠA21	755884,99	1179717,12	ŠJ6	755379,10	1179884,64
ŠA22	755872,77	1179721,10	ŠJ7	755399,80	1179876,67
ŠA23	755829,38	1179708,02	ŠJ8	755416,48	1179859,33
ŠA24	755789,99	1179692,78	ŠJ9	755446,58	1179864,88
ŠA25	755739,99	1179694,34	Měrná šachta výtlaku č.2	755368,47	1180054,93
ŠA26	755698,85	1179693,60	L2	755366,18	1180033,35
ŠA27	755654,66	1179693,82	L3	755364,05	1179983,12
ŠA28	755632,69	1179698,68	L4	755380,49	1179885,18
ŠA29	755602,85	1179716,97	L5	755400,37	1179877,53
ŠA30	755575,00	1179734,05	L6	755418,46	1179858,71
ŠA31	755530,46	1179756,13	L7	755437,36	1179862,28
ŠA32	755518,58	1179762,01	L8	755471,64	1179813,59
ŠA33	755490,86	1179783,38	V1	755410,39	1179591,08
ŠA34	755466,27	1179802,35	V2	755402,43	1179591,12
ŠA35	755449,58	1179796,48	V3	755384,37	1179590,13
ŠC1	755512,78	1179837,94	V4	755375,90	1179590,61
ČS1=ŠD1	755530,25	1179642,26	V5	755344,05	1179594,40
ŠD2	755528,12	1179636,17	V6	755335,98	1179594,30
ŠD3	755482,26	1179621,26	V7	755332,13	1179610,65
ŠD4	755442,48	1179625,53	V8	755327,33	1179617,55
ŠD5	755408,65	1179628,09	V9	755323,99	1179621,01
ŠD6	755370,03	1179623,18	V10	755320,61	1179624,04
ŠD7	755338,73	1179620,32	V11	755278,32	1179659,73
ŠD8	755326,95	1179621,86	V12	755240,63	1179695,45
ŠD9	755288,42	1179653,09	V13	755234,56	1179701,01

Vytyčení kanalizace	Y [m]	X [m]	Vytyčení	Y [m]	X [m]
ŠD10	755250,98	1179687,55	Přeložka NN1	756197,05	1179493,47
ŠD11	755216,73	1179724,68	NN2	756170,69	1179534,40
ŠD12	755206,81	1179758,11	NN3	756157,93	1179546,83
ŠD13	755200,26	1179780,21	NN4	756146,43	1179553,36
ŠD14	755165,83	1179789,17	NN5	756127,47	1179557,98
ŠD15	755149,65	1179793,77	NN6	756119,20	1179560,56
			NN7	756119,36	1179561,55

Údaje o předmětu rozhodnutí:

SO 01 – Splašková kanalizace – gravitační

Délka kanalizačních tras DN 300 je 127,8, DN 250 je 2378,2 m. Materiál stoky bude PVC, resp. PP SN 12. Počet betonových prefabrikovaných kanalizačních šachet je 76 ks. Do kanalizačních šachet jsou zaústěny přípojky. Kanalizace odvádí splaškové vody převážně gravitačně, ve dvou úsecích výtlačkem do gravitační stoky a dále na stávající čerpací stanici splaškové kanalizace (č.p. 1685/3 v k.ú.: Branišovice u Římovu). Trasa kanalizace povede v komunikaci, resp. v terénu v intravilánu a dále severozápadně na stávající čerpací stanici ČSK 4 Pod Přehradou. Na kanalizační stoky budou napojeny přípojky (SO 03), odvádějící splaškové vody z nemovitostí. V lomových a spojných bodech kanalizace budou umístěny šachty. Pro překonání výškových rozdílů v obci jsou navrženy 2 čerpací stanice ČS 1 a ČS 2, které budou splašky tlakově odváděny do nové gravitační stoky „A“. Gravitační potrubí je navrženo z plastového vysokopevnostního potrubí PVC, s hladkou stěnou (resp. PP) trub DN 250 (resp. DN 300), pevnostní třídy SN12. Trouby budou hrdlové, těsnění dvoubřité, se zabudovaným výztužným kroužkem. Potrubí bude ukládáno do výkopu dle výrobce použitých trub. Potrubí z PVC, resp. PP bude kladeno na šterkopískové lože. Následuje šterkopískový hutněný obsyp do výšky 300 mm nad vrchol potrubí, zásyp potrubí a konečný zásyp celého výkopu. V prostoru nad potrubím do úrovně 300 mm nad vrchol potrubí nebude provedeno strojní hutnění, aby nedošlo k deformaci průtočného profilu kanalizace. Hutnění lože a obsypu bude prováděno v souladu s technologickým předpisem po vrstvách max. výšky 300 mm. Těsnění trub bude gumovými těsnícími kroužky pro kanalizační potrubí, osazených výrobcem potrubí. Min. 200 mm nad potrubím bude uložena výstražná folie šedivé barvy. Nové kanalizační šachty budou prefabrikované z betonových dílců Ø 1,0 m včetně spodní části.

SO 02 – Splašková kanalizace – výtlač

Délka kanalizačních výtlačků PE 100 RC D 90 je 318,6 m a PE 100 RC D110 je 113,9 m. Kanalizace přečerpává splaškové vody ve dvou úsecích výtlačkem. Jsou navrženy betonové prefabrikované šachty, které budou vystrojeny. Trasa výtlačku č.1 bude vedena v poli. Trasa výtlačku č. 2 bude vedena převážně v komunikaci (od jižního okraje obce do středu obce). Gravitační kanalizační stoka bude napojena na čerpací šachtu ČS1, resp. ČS2 a dále budou splaškové vody čerpány výtlačkem, kvůli překonání výškových rozdílů. Čerpací stanice odpadních vod ČS 1 bude umístěna na konci gravitační stoky „D“. Bude provedena jako podzemní objekt z prefabrikovaných skružových dílců o vnitřním průměru 2,0 m, zakrytý kruhovou zákrytovou deskou. Pro přečerpání splaškových vod je navržena čerpací stanice s dvojicí čerpadel v mokré jímce, s rozvaděčem s řídicí jednotkou a s výstupem poruchové signalizace. Čerpací stanice odpadních vod ČS 2 bude osazena v nejnižším místě gravitační splaškové stoky „J“. Bude provedena jako podzemní objekt z prefabrikovaných skružových dílců o vnitřním průměru 2,0 m, zakrytý kruhovou zákrytovou deskou se dvěma poklopy 800x600 mm a 600 x 600 mm. Do ČS 2 bude instalováno ponorné kalové čerpadlo vybavené šroubovými oběžným kolem s velkou průchodností (stacionární instalace v mokré jímce na spouštěcím zařízení).

SO 03- Přípojky kanalizace

Stávající přípojky budou podchyceny a připojeny na novou kanalizační stoku. Kanalizační přípojky jsou navrženy z plastového vysokopevnostního potrubí PVC s hladkou stěnou (resp. PP) trub předpokládané dimenze DN 200, pevnostní třídy SN12. trouby budou hrdlové, těsnění dvoubřité, se zabudovaným výztužným kroužkem.

SO 04 – Vodovod

Stavební objekt obsahuje propojení vodovodního řadu, za účelem zokruhování sítě. Vodovod bude napojen na stávající vodovodní řad (polyetylen, D90). Vodovodní řad bude navržen z dvouvrstvého potrubí, polyetylenu PE 100 RC Ø 90 (DN 80) tl. 5,4 mm SDR 17. Napojení vodovodního řadu na stávající vodovodní řad bude provedeno pomocí lemových nákrůžků a točivých přírub. Na začátku úseku, ve staničení 0,00 km bude na stávající potrubí osazen T-kus DN 80/80 s přírubami PN 10, šoupátko DN 80 s přírubami PN 10 a podzemní hydrant jako vzdušník. Konec nového úseku, ve staničení 0,2247 km bude napojen na zaslepený konec stávajícího řadu podle stavu bude stávající podzemní hydrant nadále využíván jako kalník nebo vyměněn za nový. Vodovodní řad je navržen z lineárních (vysokohustotních) polyetynových trub PE 100 Rc řady SDR 17. Profil v délce řadu 224,7 m je 90/5,4 mm. Nad potrubí bude položen vyhledávací vodič CY6 a ochranná fólie. Potrubí bude uloženo do hloubky cca 1,6 m, minimální sklon bude 3‰.

Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města České Budějovice, jako příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), a dále jako příslušný speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), oznamuje podle § 115 odst. 1 vodního zákona a § 94m stavebního zákona zahájení společného územního a stavebního řízení stavebního řízení, ve kterém podle § 94m odst. (3) stavebního zákona upouští od ohledání na místě a ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námítky, popřípadě důkazy

do 15 dnů ode dne oznámení

na odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města České Budějovice, nám. Přemysla Otakara II, č.1/1, č.dveří 350, III. patro, v úřední dny: **pondělí, středa od 8.00 – 17.00 hod., pátek 8.00 – 11.30.**

Před vydáním stavebního povolení bude doloženo:

- žadatel předloží doklad o zaplacení správního poplatku ve výši 3500,- Kč (č.ú.:4209282/0800; v.s.:1011361)

- souhlas vlastníka pozemku 1717/14 a 1738 v k.ú. Branišovice u Římov na situaci stavby

Poučení:

Závazná stanoviska dotčených orgánů, námítky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být uplatněny nejpozději při ústním jednání, pokud se nekoná, tak do 15 dnů od doručení oznámení, jinak se k nim nepřihlíží. K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží.

Osoba, která je účastníkem řízení podle § 94k písm. c) až e) může uplatňovat námítky proti projednávanému stavebnímu záměru, dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavebního záměru nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud jimi může být přímo dotčeno jeho vlastnické nebo jiné věcné právo k pozemku nebo stavbě. Obec uplatňuje ve společném územním a stavebním řízení námítky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu může v řízení uplatňovat námítky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným stavebním záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá. K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží. – ust. § 94 n písm. 3 stavebního zákona. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek.

K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží – ust. § 94n písm. 2 stavebního zákona.

Pověřený zaměstnanec vodoprávního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při plnění úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování stavu stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo opatření.

Vodoprávní úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu, kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle § 172 odst. 1 stavebního zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na svůj pozemek nebo stavbu.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Účastník nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti. Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území České republiky a z něhož je patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad předkládá, jako jeho oprávněného držitele.

Každý, kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci může za právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba.

Účastníci řízení podle ust. § 94k písm. a) až d) stavebního zákona: Obec Římov, IČO 00245402, Náměstí J. Gurreho 2, 373 24 Římov, Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice, Antonín Marek, Branišovice 50, Římov, 374 01 Trhové Sviny, Renata Marková, Na Hvízdalce 515, 382 32 Velešín, Václav Prokeš, Svatojánská č.p. 191, 373 24 Římov, Marie Prokešová, Svatojánská č.p. 191, 373 24 Římov, Adolf Sieber, Konvalinková 467, Plešivec, 381 01 Český Krumlov

dotčené orgány státní správy: Magistrát města České Budějovice – odbor územního plánování, oddělení aplikace územně plánovací dokumentace; Magistrát města České Budějovice – stavební úřad; Magistrát města České Budějovice - odbor ochrany životního prostředí - odd. ochrany lesa a ZPF, Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích; HZS Jihočeského kraje, Pražská 52b, 370 04 České Budějovice; ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice, E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 37001 České Budějovice, Lesy ČR, IDDS: e8jcfns, Jihočeský vodárenský svaz z. s. p. o., S. K. Neumanna 19, 370 01 České Budějovice, CETIN a.s., IDDS: qa7425t

Účastníci řízení - další dotčené osoby: doručováno veřejnou vyhláškou podle ust. § 94k písm. e) stavebního zákona, identifikace označením pozemků a staveb evidovaných v KN přímo dotčených vlivem záměru: pozemek p.č. st. p. 61/1, 64/1, 65, 66, 67/1, 68, 71/2, 73, 74/1, 75/1, 75/2, 76, 77, 109, 110, 113, 115, 117, 129, 130, 133/1, 138/1, 138/2, 148, 152, 170, 171, 232, parc. č. 1685/6, 1686, 1688/1, 1690, 1695/2, 1695/4, 1696/1, 1697/1, 1697/2, 1697/7, 1697/8, 1697/10, 1698, 1699/1, 1702/1, 1705, 1706, 1714/1, 1714/2, 1716, 1717/4, 1717/6, 1717/12, 1717/13, 1728/4, 1728/5, 1729/1, 1729/2, 1729/3, 1730/3, 1732, 1734/1, 1734/5, 1734/6, 1736/1, 1736/2, 1736/4, 1736/5, 1736/6, 1741/1, 1741/2, 1743/1, 1743/2, 1743/3, 1744/1, 1744/2, 1745/1, 1746/2, 1746/3, 1750, 1752, 1753, 1757, 1759/1, 1759/5, 1759/6, 1759/7, 1802, 1841/4, 1841/5, 1847/3, 1848, 1851/2, 1851/6, 1851/7, 1855, 1856/3, 1861/1, 1861/2, 1863/1, 1863/2, 1864/1, 1864/7, 1864/8, 1864/10, 1866/3, 1866/4, 1868/2, 1868/3, 1869/4, 1869/5, 1869/6, 1870/1, 1870/3, 1870/4, 1870/5, 1870/7, 1872/2, 1873/1, 1874/2, 1877/1, 1877/2, 1877/5, 1878/1, 1878/3, 1881/2, 1881/3, 1882, 1883/3, 1883/4, 1883/5, 1883/8, 1883/11, 1886, 1892/8, 1912/2, 1912/4, 1912/12, 1912/19, 1921/2, 1925/2, 1925/3, 1926/1, 1926/2, 1926/3, 1927, 1930/5, 1930/6, 1930/53, 1932, 1933/1, 1933/4, 1933/5, 1958/2, 1958/3, 1959/2, 1960/5, 1973/1, 1974/2, 1988/1, 3202/5, 3207/4, 3209, 3214/6, 3291/2, 3291/3, 3291/4, 3291/7, 3297/24, 3302, 3303/4, 3320 v katastrálním území Branišovice u Římovu.

Magistrát města, kancelář tajemníka a Obecní úřad Římov žádáme o zveřejnění vyhlášky obvyklým způsobem na veřejné tabuli. Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů, poté je nutno toto potvrzené oznámení poslat zpět na zdejší odbor.

Ing. Svatopluk Mika
vedoucí odboru ochrany životního prostředí
Magistrát města České Budějovice

Obec Římov
373 24 Římov, nám. J. Gurreho 2
fax 387 987 236, IČO 245 402

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: 7. 10. 2022

Sejmuto dne: 29. 10. 2022

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Obdrží:

stavebník (dodejka)

Obec Římov, IČO 00245402, Náměstí J. Gurreho 2, 373 24 Římov, kterého zastupuje společnost EKO EKO s.r.o., IČO 25184750, Senovážné nám. 1/240, 370 01 České Budějovice

k umístění na úřední desce (dodejky) – se žádostí o vyvěšení na 15 dnů

Magistrát města – Odbor vnitřních věcí – Úřední deska, -zde-

Obecní úřad Římov, Náměstí J. Gurreho 2, 373 24 Římov

Dotčené orgány, organizace a správci sítí:

Magistrát města České Budějovice – odbor územního plánování

Magistrát města OOŽP - odd. ochrany lesa a ZPF – zde

Magistrát města České Budějovice – stavební úřad

Lesy ČR, IDDS: e8jcfsn

ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice

E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 37001 České Budějovice

Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, IDDS: agzai3c

HZS Jihočeského kraje, Pražská 52b, 370 04 České Budějovice

Jihočeský vodárenský svaz z. s. p. o., S. K. Neumanna 19, 370 01 České Budějovice

CETIN a.s., IDDS: qa7425t

Účastníci řízení, vlastníci dotčených pozemků, kterým je doručováno jednotlivě:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice

Antonín Marek, Branišovice 50, Římov, 374 01 Trhové Sviny

Renata Marková, Na Hvízdalce 515, 382 32 Velešín

Václav Prokeš, Svatojánská č.p. 191, 373 24 Římov

Marie Prokešová, Svatojánská č.p. 191, 373 24 Římov

Adolf Sieber, Konvalinková 467, Plešivec, 381 01 Český Krumlov

Ostatním účastníkům je toto oznámení doručováno dle § 144 odst. 2 správního řádu „**veřejnou vyhláškou**“. Seznam účastníků, kterým je doručováno veřejnou vyhláškou, je uveden na jiném místě tohoto oznámení.